

Przedmiar
dostosowania okna na II kl. schodowej na potrzeby systemu oddymiania
w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przy Al. Legionów 9

Lp.	Opis	J.m.	Ilość
1.	Skrzydło okienne z klamką.	x	
1.1.	Sterowanie dla skrzydła: jeden siłownik wrzecionowy MCRS08-350 –0,8 Amp., wysięg -350/400mm – 24V montowane za pomocą konsol na górnej , poziomej części okna.	szt	1
1.2.	Zestaw konsol,	zestaw	1
1.3.	Wyłącznik krańcowy	szt	1
1.4.	Elektrotrygiel obrotowy. (Elektrotrygiel montowany w miejscu klamki zamykający oba skrzydła razem)	szt	1
1.5.	Interfejs elektrotrygla	szt	1
1.6.	Puszka instalacyjna	szt	1
2.	Skrzydło okienne bez klamki.	x	
2.1	Sterowanie dla skrzydła: jeden siłownik wrzecionowy MCRS08-350 –0,8 Amp., wysięg -350/400mm – 24V montowane za pomocą konsol na górnej , poziomej części okna.	szt	1
2.2.	Puszka instalacyjna	szt	1
3.	Dostawa i montaż urządzeń	dim	1

Oprac.: Ryszard Ślęzak na podstawie oferty MERCOR.
06.05.2014 r.